



**PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W STRYŻOWIE**

ul. Słowackiego 8  
38 – 100 Strzyżów n/W.  
www.pssestrzyzow.pl

tel./ fax. 17-2761-152  
e-mail: psse.strzyzow@pis.gov.pl

PSK.443.1.3.5.2019.LW

Strzyżów, dnia 09.09.2019r.

**KOMUNIKAT SKIEROWANY DO KONSUMENTÓW WODY  
Z WODOCIĄGU CZUDEC ZAOPATRUJĄCEGO MIEJSCOWOŚCI: CZUDEK,  
PSTRĄGOWA, NOWA WIEŚ, ZABORÓW**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzyżowie informuje odbiorców wody z wodociągu Czudec, że woda z sieci wodociągowej pobrana w Stacji Uzdatniania Wody w Nowej Wsi została warunkowo dopuszczona do spożycia przez ludzi.

W pobranych próbkach wody dnia 03.09.2019 r. w punkcie monitoringowym w Stacji Uzdatniania Wody w Nowej Wsi stwierdzono zanieczyszczenie wskaźnika mikrobiologicznego - obecność bakterii grupy coli w ilości 1 jtk/100ml.

W związku z powyższym informuje się odbiorców wody, aby do czasu uzyskania pozytywnego wyniku badania wody i ogłoszenia komunikatu potwierdzającego przydatność wody do spożycia osoby z osłabioną odpornością, rodzice/ opiekunowie niemowląt i małych dzieci korzystając z wody wodociągowej zachowali szczególną ostrożność. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów należy niezwłocznie zgłosić się do swojego lekarza rodzinnego.

Woda z sieci wodociągowej może być wykorzystywana do celów sanitarnych.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzyżowie na bieżąco prowadzi monitoring jakości wody i o zmianie sytuacji powiadomi odrębnym komunikatem.

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W STRYŻOWIE

*Zdzisław Sarna*